

## Onderhoud Staufix FKA

### Artikel informatie

Artikel nr.: 80117  
GTIN:  
Korting groep: 00

### Beschrijving

Onderhoud aan terugstuwautomaat Staufix FKA voor vrije opstelling / vloerinbouw

### Werkzaamheden (al het werk wordt aan de hand van een inspectiekaart uitgevoerd):

- Functiecontrole
- Verwijderen van het vergrendelbaar deksel en het controleren van de afdichting daarvan
- Verwijderen van de kleppen, controle van de kleppenafdichting, reiniging van onderdelen
- Controleren van de elektrische onderdelen van de installatie
- Invetten van bewegende delen
- Monteren van de installatie
- Lektest
- Het sluiten van de noodafsluiter (beide kleppen dicht)
- De installatie moet veilig kunnen worden gebruikt
- De opgenomen waarden worden in een onderhoudsverslag vastgelegd

### Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Er moet een wateraansluiting voor een slang in de buurt zijn

### Opmerking:

- Regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering

### Niet inbegrepen zijn kosten voor:

- Materiaalgebruik boven de € 20
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Moeilijke omstandigheden, reparaties, aanvullende arbeidsprestaties
- Vergeefs voorrijden ondanks aankondiging vooraf

Terugstuwbeveiligingen moeten volgens DIN 1986-3 elk half jaar door een gespecialiseerd bedrijf worden onderhouden.

De aangegeven prijs geldt per onderhoud.

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan